

ПРОТОКОЛ №625
от «13» ноября 2023г
измерений освещенности

1. Наименование заказчика: Жанатурмыс негізгі орта мектебі
2. Адрес: РК, Актобе, п. Жанатурмыс
3. Место измерений: Помещения школы
4. Дата измерений: 13.11.2023г.
5. Средства измерений, поверка: Фотозлектрический люксметр «ТКА-ПКМ-60» заводской номер №639
- Свидетельство о проверке: ВА 11-19-2578 от 03.04.2023г.
6. НД на проведение испытаний: ГОСТ 24940-2016
7. НД на продукцию: «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 16 февраля 2022 года №15
8. Условия проведения испытаний:
Температура t, (°C) 13.11.2023г. + 9⁰C;
Влажность, W (%) 13.11.2023 г. - 73 %;
Атмосферное давление, P (кПа) 13.11.2023г. - 772 кПа
Скорость движения воздуха, м/с 13.11.2023г. - 5,6м/с

№	Место измерений	Результаты измерения, Лк	Норма по НД	Согласно НД
1	2	3	4	5
1	Кабинет начальных классов 1-2	410	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
2	Кабинет начальных классов 3-4	445	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
3	Кабинет 5-6 класс	420	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
4	Кабинет химии	425	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
5	Кабинет физики	420	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
6	Кабинет биологии	440	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
7	Кабинет информатики	480	300	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
8	Мастерская для девочек(2)	520	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
9	Мастерская для мальчиков (2)	550	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
10	Спортивный зал	430	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
11	Кабинет математики 1	430	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
12	Кабинет русского языка	425	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «ЦентрЭксперт Групп» запрещена
Ф-09-ДП СМ 7.4.10



Испытательная лаборатория ТОО «ЦентрЭксперт Групп»
Республика Казахстан, г. Актобе, 41 разъезд, 421 Б
Телефон: 8(7132) 24-17-84, факс 8(7132) 90-71-98
Аттестат аккредитации № КЗ.Т.05.1474 от «24» октября 2019г.

13	Кабинет английского языка	360	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
14	Кабинет истории	425	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
15	Кабинет казахского языка	460	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
16	Кабинет НВП	430	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
17	Кабинет мед работника	450	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
18	Акт зал	420	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г
19	Столовая	430	200	ГН №15 КР ДСМ от 16.02.2022г

Исполнил(а): Лаборант

Оракова А.А.

Проверил(а): Начальник ИЛ

Нуртазин А.Т.

Утвердил(а): Директор ТОО «ЦентрЭксперт Групп»

Байгунусова К.А.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «ЦентрЭксперт Групп»
запрещена

Ф-09-ДП СМ 7.4.10

ПРОТОКОЛ № 624
от «13» ноября 2023г
измерений микроклимата

1. Наименование заказчика: Жанатурмыснeгiзгi орта мектебi
2. Адрес: РК, Актобе, п. Жанатурмыс
3. Место измерений: Помещения школы
4. Дата измерений: 13.11.2023г.
5. Средства измерений, поверка: Измеритель параметров микроклимата «ТКА-ПКМ-60» заводской номер №811
Свидетельство о поверке: ВА 11-19-2579 от 03.04.2023г.
6. НД на проведение испытаний: ГОСТ 12.1.005-88
7. НД на продукцию: «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 16 февраля 2022 года №15
8. Условия проведения испытаний:
Температура t , ($^{\circ}\text{C}$) 13.11.2023г. $+9^{\circ}\text{C}$;
Влажность, W (%) 13.11.2023 г. - 73 %;
Атмосферное давление, P (кПа) 13.11.2023г. - 772 кПа
Скорость движения воздуха, м/с 13.11.2023г. - 5,6 м/с

№	Место измерения	Метеорологические характеристики	Единицы измерения	Результаты измерения	Норма по НД
1	2	3	4	5	6
1	Кабинет начальных классов 1-2	Температура	t ($^{\circ}\text{C}$)	22,5	18-24
		Влажность	W (%)	40,1	45-60
		Скорость движения воздуха	м/с	0,01	0,2
2	Кабинет начальных классов 3-4	Температура	t ($^{\circ}\text{C}$)	23,6	18-24
		Влажность	W (%)	44,5	45-60
		Скорость движения воздуха	м/с	0,01	0,2
3	Кабинет 5-6 класс	Температура	t ($^{\circ}\text{C}$)	22,4	18-24
		Влажность	W (%)	46,5	45-60
		Скорость движения воздуха	м/с	0,01	0,2
4	Кабинет химии	Температура	t ($^{\circ}\text{C}$)	23,3	18-24
		Влажность	W (%)	45,1	45-60
		Скорость движения воздуха	м/с	0,01	0,2
5	Кабинет физики	Температура	t ($^{\circ}\text{C}$)	22,2	18-24
		Влажность	W (%)	44,5	45-60
		Скорость движения воздуха	м/с	0,01	0,2
6	Кабинет биологии	Температура	t ($^{\circ}\text{C}$)	23,3	18-24
		Влажность	W (%)	42,2	45-60
		Скорость движения воздуха	м/с	0,01	0,2
7	Кабинет Информатики	Температура	t ($^{\circ}\text{C}$)	23,5	18-24
		Влажность	W (%)	45,1	45-60

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «ЦентрЭксперт Групп»
запрещена

Ф-08-ДП СМ 7.4.10



KZ.T.05.1474
TESTING

Республика Казахстан, г. Алматы
Телефон: 8(7132) 24-17-84, факс 8(7132) 24-17-84
Аттестат аккредитации № KZ.T.05.1474 от «24» октября 2019г

8	Мастерская для девочек	Скорость движения воздуха	м/с	0,01	0,2
		Температура	t (°C)	23,1	18-24
		Влажность	W (%)	48,2	45-60
9	Мастерская для мальчиков	Скорость движения воздуха	м/с	0,01	0,2
		Температура	t (°C)	23,2	18-24
		Влажность	W (%)	46,2	45-60
10	Спортивный зал	Скорость движения воздуха	м/с	0,01	0,2
		Температура	t (°C)	23,4	18-24
		Влажность	W (%)	46,5	45-60
11	Кабинет математики	Скорость движения воздуха	м/с	0,01	0,2
		Температура	t (°C)	22,2	18-24
		Влажность	W (%)	45,5	45-60
12	Кабинет английского языка	Скорость движения воздуха	м/с	0,01	0,2
		Температура	t (°C)	22,1	18-24
		Влажность	W (%)	42,3	45-60

Исполнил(а): Лаборант

Оракова А.А.

Проверил(а): Начальник ИЛ

Нуртазин А.Т.

Утвердил(а): Директор ТОО «ЦентрЭксперт Групп»

Байгунусова К.А.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «ЦентрЭксперт Групп»
запрещена

Ф-08-ДП СМ 7.4.10

ПРОТОКОЛ №627
от «13» ноября 2023г

Измерений напряженности электромагнитного поля (далее - ЭМП)

1. Наименование заказчика: Жанатурмыс негізгі орта мектебі
2. Адрес: РК, Актобе, п. Жанатурмыс
3. Место измерений: Помещения школы
4. Дата измерений: 13.11.2023г.
5. Средства измерений, поверка: ВЕ-МЕТР-АТ-002 заводской номер №422010
Свидетельство о проверке: ВА 17-04-11460 от 03.04.2023 г.
6. НД на проведение испытаний: СТ РК 1149-2002
7. НД на продукцию: «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физическим факторам, оказывающих воздействие на человека» от 06 августа 2021 года №79
8. Условия проведения испытаний:
Температура t , (°C) 13.11.2023г. + 9°С;
Влажность, W (%) 13.11.2023 г. - 73 %;
Атмосферное давление, P (кПа) 13.11.2023г. - 772 кПа
Скорость движения воздуха, м/с 13.11.2023г. - 5,6м/с

№	Рабочее место	Расстояние от источника в метрах	Высота от поля в метрах	Напряженность ЭМП			
				По электрической составляющей, В/м		По магнитной составляющей, мк Тл	
				Результаты измерения	Норма по НД	Результаты измерения	Норма по НД
1	Кабинет информатики	0,7	1,0	1,58	25,0	--	--
				1,63	25,0	--	--
				1,48	25,0	--	--

Исполнил(а): Эколог-лаборант

Оракова А.А.

Проверил(а): Начальник ИЛ

Нуртазин А.Т.

Утвердил(а): Директор ТОО «ЦентрЭксперт Групп»

Байгунусова К.А.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «ЦентрЭксперт Групп»
запрещена
Ф-12-ДП СМ 7.4.10



Испытательная лаборатория ТОО «ЦентрЭксперт Групп»
Республика Казахстан, г. Актобе, Жанкожа батыра 57
Телефон: 8(7132) 24-17-84, факс 8(7132) 90-71-98
Аттестат аккредитации № KZ.T.05.1474 от «24» октября 2019г.

ПРОТОКОЛ № 626
от «13» ноября 2023г
измерений шума

1. Наименование заказчика: Жанатұрмыс негізгі орта мектебі
 2. Адрес: РК, Актобе, п. Жанатұрмыс
 3. Место измерений: Помещения школы
 4. Дата измерений: 13.11.2023г.
 5. Средства измерений, поверка: Анализатор шума и вибрации Ассистент-БВЕК заводской номер № 140913
Свидетельство о проверке: ВА12-05-982 от 03.04.2023г.
 6. НД на проведение испытаний: ГОСТ 12.1.050-86
 7. НД на продукцию: «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 16 февраля 2022 года №15
 8. Метеорологические характеристики:
Температура t, (°C) 13.11.2023г. + 9°С;
Влажность, W (%) 13.11.2023 г. - 73 %;
Атмосферное давление, P (кПа) 13.11.2023г. - 772 кПа
Скорость движения воздуха, м/с 13.11.2023г. - 5,6 м/с
- Результаты измерений:

№	Место измерений	Единицы измерения	Результаты измерения	Норма по НД	Превышение
1	2	3	4	5	6
1	Мастерская для девочек	дБ	41,3	80,0	-
2	Мастерская для мальчиков	дБ	44,5	80,0	-
3	Кабинет информатики	дБ	42,8	80,0	-

Исполнил(а): Лаборант

Оракова А.А.

Проверил(а): Начальник ИЛ

Нуртазин А.Т.

Утвердил(а): Директор ТОО «ЦентрЭксперт Групп»

Байгунусова К.А.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «ЦентрЭксперт Групп»
запрещена

Ф-10-ДП СМ 7.4.10